

**УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ**  
**ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ**  
**Београд, Чика Љубина 18-20**

Број: 1883/1-7

Датум: 30.04.2015. године.

**П И Т А Њ Е**

1. Да ли се у ставци система дојаве пожара тражи оптички јављач BENTEL 601P или комбиновани (оптичко термички) са ознаком BENTEL 601PH? У предмеру је је тражен оптички јављач са ознаком BENTEL 601PHat, а јављач са том ознаком не постоји.
2. У ставки 13 система за дојаву пожара предвиђено је зајпвање отвора на местима пробоја пројектованих каблова у различитим пожарним секторима, а мера је комплет. Како немамо детаљну техничку документацију не можемо да утврдимо колики је број и димензија ових продора, па молимо да нам доставите тачне податке о овој позници у предмеру.
3. Да ли је могуће да добијемо графичку документацију за све радове које треба обавити у овој фази било на CD-у или преко Sendspace-а.

**О Д Г О В О Р**

1. Предвиђен је само оптички јављач BENTEL 601P.
2. Процена је да ће бити 5 продора каблова између различитих пожарних зона. Потребно је дефинисати јединичу цену, а тачан број ће бити дефинисан приликом извођења у сарадњи са Надзорним органом.
3. Наручилац сматра да није неопходна графичка документација за давање понуде. Понуђачи приликом обавезног обиласка локације ће се упознати са свим потребним детаљима.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

